



## Při modernizačních pracích na odstaveném 1. bloku JE Dukovany vzplál igelitový obal.

Včera odpoledne v 12:30 došlo při zabrušování stojanů vyměňovaných nových prvků „měření a regulace“, na odstaveném 1. výrobním bloku k vzplanutí igelitového obalu krabice jiného zařízení připraveného na výměnu. Plamen byl okamžitě uhašen ručním hasícím přístrojem. Nikdo nebyl ohrožen a s výjimkou použitého hasícího přístroje nenastala žádná škoda. K události došlo v nejaderné části elektrárny.

Na 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany od 8.9.2007 probíhá pravidelná odstávka pro výměnu paliva a revizi zařízení. Při této odstávce v celkové délce 57 dní jsou naplánovány a prováděny dodavatelskými firmami modernizační akce jako výměna průtočných nízkotlakých částí turbín a výměna částí měření a regulace (MaR). Při předmontážní přípravě skříní MaR v podélné etažérce (u strojovny odstavených turbín) během zabrušování stojanů pro elektroniku MaR došlo k vzplanutí igelitového obalu od odletujících jisker broušení.

Plameny byly okamžitě uhašeny pracovníkem za použití ručního hasícího přístroje. Kromě vypořehování tohoto hasícího přístroje nevznikla elektrárně žádná materiální škoda ani zdržení prací při modernizaci a revizi zařízení. Událost se stala v nejaderné části elektrárny. Provoz ostatních bloků elektrárny, životní prostředí ani žádné osoby nebyly událostí vážně ohroženy. Do okolí nemohla uniknout a neunikla žádná radioaktivita.

Na 1. bloku elektrárny probíhá 19. den z 57 denní odstávky, 2., 3. a 4. blok jsou v provozu na 100% výkonu.

O události byl informován hasičský sbor elektrárny a všechny nadřizené složky.

V Dukovanech 27.9. 2007-09-27

Petr Spilka, mluvčí JE Dukovany

tel: +420 561105400  
fax: +420 561104970  
mobil: +420 602234168